

Kassel, 06.01.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220106_006
Bereich: Umspannwerk UW BORGHOLZ
Beginn: 05.01.2022 16:22 Uhr
Ende: 06.01.2022 03:58 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

05.01.2022 16:22 Uhr - 06.01.2022 03:58 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 696,00 Min
06.01.2022 03:58 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz Trafo 121

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert

EEG Anlagennummer:

700032247
255000034889
255000079048
700036143

EEG Anlagenschlüssel: