

Kassel, 14.02.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220214_046
Bereich: Umspannwerk Ossendorf
Beginn: 07.02.2022 12:36 Uhr
Ende: 07.02.2022 13:46 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

07.02.2022 12:36 Uhr - 07.02.2022 13:46 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 70,00 Min
07.02.2022 13:46 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Netzengpass (RD 2.0 Maßnahme) EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Ossendorf Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

EEG Anlagennummer:

EEG Anlagenschlüssel: