

Kassel, 17.02.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220217_063
Bereich: Umspannwerk Neumorschen
Beginn: 16.02.2022 10:22 Uhr
Ende: 16.02.2022 23:28 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

16.02.2022 10:22 Uhr - 16.02.2022 23:28 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 786,00 Min
16.02.2022 23:28 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert

EEG Anlagennummer:

700051087
700009862
700043770
700012111
700045021

EEG Anlagenschlüssel: