

Kassel, 27.04.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220427_103
Bereich: Umspannwerk Ossendorf
Beginn: 24.04.2022 11:36 Uhr
Ende: 24.04.2022 18:01 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

24.04.2022 11:36 Uhr - 24.04.2022 18:01 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 385,00 Min
24.04.2022 18:01 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Netzengpass (RD 2.0 Maßnahme) EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Ossendorf Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

EEG Anlagennummer:

EEG Anlagenschlüssel: