

Kassel, 06.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230306_020
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 04.03.2023 14:34 Uhr
Ende: 04.03.2023 16:05 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

04.03.2023 14:34 Uhr - 04.03.2023 16:05 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 91,00 Min
04.03.2023 16:05 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz - Trafo 102

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber / finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilanziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfordernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagennummer:

SR-ID: C1001007121 - C1001006529 - C1001006470 - C1001011461 -
C1001006529

EEG Anlagenschlüssel: