

Kassel, 06.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230306_021
Bereich: Umspannwerk Breuna
Beginn: 04.03.2023 14:40 Uhr
Ende: 04.03.2023 16:05 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

04.03.2023 14:40 Uhr - 04.03.2023 16:05 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 85,00 Min
04.03.2023 16:05 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:
Windenergieanlage

Ursache:
Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Breuna Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagenummer:

SR-ID:

C1001007840 - C1001007890 - C1001007923 - C1001007915 - C1001007832 -
C1001007824 - C1001007931 - C1001007882 - C1001007874 - C1001007907 -
C1001007949 - C1001007866 - C1001013574 - C1001013657 - C1001007858

EEG Anlagenschlüssel: