

Kassel, 06.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230306_022
Bereich: Umspannwerk Würgassen
Beginn: 04.03.2023 14:34 Uhr
Ende: 04.03.2023 15:50 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

04.03.2023 14:34 Uhr - 04.03.2023 15:50 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 76,00 Min
04.03.2023 15:50 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Würgassen Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagennummer:

SR-ID: C1001012526 - C1001012518 - C1001012576 - C1001012568 -
C1001012534 - C1001012542 - C1001009812 - C1001012550

EEG Anlagenschlüssel: