

Kassel, 06.03.2023

**EAM Netz GmbH**  
Monteverdistraße 2  
34131 Kassel  
www.EAM-Netz.de

## Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle  
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats:  
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:  
Dr. Sebastian Breker  
Jörg Hartmann

Sitz Kassel  
Amtsgericht Kassel  
HRB 14608

## Einsatzbericht Redispatch 2.0

**Einsatz-Nummer:** ENM20230306\_023  
**Bereich:** Umspannwerk Hofgeismar  
**Beginn:** 04.03.2023 14:34 Uhr  
**Ende:** 04.03.2023 15:54 Uhr

**Status:** erledigt

### Ablauf:

04.03.2023 14:34 Uhr - 04.03.2023 15:54 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 80,00 Min  
04.03.2023 15:54 Uhr zurück auf 100%

### Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

### Ursache:

Netzengpass EEG

### Überlastete Betriebsmittel:

### Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Hofgeismar Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /  
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-  
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-  
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung  
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

**EEG Anlagennummer:**

SR-ID: C1001007155 / C1001014374 / C1001013508 / C1001013524 /  
C1001009789 / C1001014366 / C1001013483 / C1001013590 / C1001013475 /  
C1001013615 / C1001013607 / C1001013665 / C1001014134 / C1001013558 /  
C1001013540 / C1001013566 / C1001006058 / C1001013649 / C1001006040 /  
C1001013623 / C1001013631

**EEG Anlagenschlüssel:**