

Kassel, 22.03.2023

**EAM Netz GmbH**  
Monteverdistraße 2  
34131 Kassel  
www.EAM-Netz.de

## Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle  
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats:  
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:  
Dr. Sebastian Breker  
Jörg Hartmann

Sitz Kassel  
Amtsgericht Kassel  
HRB 14608

## Einsatzbericht Redispatch 2.0

**Einsatz-Nummer:** ENM20230322\_045  
**Bereich:** Umspannwerk Breuna  
**Beginn:** 22.03.2023 10:24 Uhr  
**Ende:** 22.03.2023 17:10 Uhr

**Status:** erledigt

### Ablauf:

22.03.2023 10:24 Uhr - 22.03.2023 17:10 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 406,00 Min  
22.03.2023 17:10 Uhr zurück auf 100%

### Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

### Ursache:

Systembilanzproblem EEG

### Überlastete Betriebsmittel:

### Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Breuna Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber / finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilanziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfordernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

**EEG Anlagennummer:**

C1001007840-C1001007832-C1001007824-C1001007890-C1001007931-  
C1001007858-C1001007915-C1001007923

**EEG Anlagenschlüssel:**