

Kassel, 31.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230331_073
Bereich: Umspannwerk Allendorf-Süd
Beginn: 30.03.2023 14:54 Uhr
Ende: 30.03.2023 15:10 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

30.03.2023 14:54 Uhr - 30.03.2023 15:10 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 16,00 Min
30.03.2023 15:10 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Allendorf Süd Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagenummer:

C1001000365-C1001002121-C1001014788-C1001014879

EEG Anlagenschlüssel: