

Kassel, 03.04.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230403_080
Bereich: Umspannwerk Aula
Beginn: 03.04.2023 11:35 Uhr
Ende: 03.04.2023 18:48 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

03.04.2023 11:35 Uhr - 03.04.2023 12:03 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 28,00 Min
03.04.2023 12:03 Uhr - 03.04.2023 18:48 Uhr von 60% auf 30% Dauer: 405,00 Min
03.04.2023 18:48 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber / finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilanziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfordernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: EAM Netz

EEG Anlagennummer:

C1001000406

EEG Anlagenschlüssel: