

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 27.09.2019

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM20190927_046
Bereich: Umspannwerk UW OTTRAU
Beginn: 26.09.2019 23:20 Uhr
Ende: 27.09.2019 10:48 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

26.09.2019 23:20 Uhr - 27.09.2019 01:08 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 107,00 Min
27.09.2019 01:08 Uhr - 27.09.2019 01:41 Uhr von 60% auf 30% Dauer: 32,00 Min
27.09.2019 01:41 Uhr - 27.09.2019 04:34 Uhr von 30% auf 60% Dauer: 173,00 Min
27.09.2019 04:34 Uhr - 27.09.2019 10:48 Uhr von 60% auf 30% Dauer: 374,00 Min
27.09.2019 10:48 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Geplante Unterbrechung

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

700029621

