

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 16.05.2018

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM_2018-05-16_008
Bereich: Umspannwerk Burgsolms
Beginn: 16.05.2018 08:49 Uhr
Ende: 16.05.2018 11:26 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

16.05.2018 08:49 Uhr von	100%	auf	0%	1 Min
16.05.2018 08:50 Uhr von	0%	auf	100%	
16.05.2018 10:19 Uhr von	100%	auf	0%	67 Min
16.05.2018 11:26 Uhr von	0%	auf	100%	

Einspeisegruppe:

PV

Ursache:

EnWG Netzstörung

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

700036331