

EnergieNetz Mitte GmbH
Monteverdistrasse 2
34131 Kassel
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzsteuerung
Einspeisemanagement
eisman-netzleitstelle
@EnergieNetz-Mitte.de

Kassel, 10.03.2020

Einsatzbericht Einspeisemanagement

Einsatz-Nummer: ENM20200310_046
Bereich: Umspannwerk UW GLADENBACH
Beginn: 10.03.2020 05:57 Uhr
Ende: 10.03.2020 10:15 Uhr
Status: erledigt

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Ablauf:

10.03.2020 05:57 Uhr - 10.03.2020 07:12 Uhr von 100% auf 80% Dauer: 75,00 Min
10.03.2020 07:12 Uhr - 10.03.2020 08:32 Uhr von 80% auf 60% Dauer: 80,00 Min
10.03.2020 08:32 Uhr - 10.03.2020 10:15 Uhr von 60% auf 80% Dauer: 102,00 Min
10.03.2020 10:15 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzstörung EnWG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

EEG Anlagennummer:

700036687

EEG Anlagenschlüssel:

E20568011000000000000000515300005