

Kassel, 06.01.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220106_005
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 05.01.2022 16:21 Uhr
Ende: 06.01.2022 04:48 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

05.01.2022 16:21 Uhr - 06.01.2022 04:48 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 747,00 Min
06.01.2022 04:48 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz Trafo 102

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert

EEG Anlagennummer:

700044488
255000078137
700036408
700042687

EEG Anlagenschlüssel: