

Kassel, 20.01.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220120_014
Bereich: Umspannwerk UW BREUNA
Beginn: 20.01.2022 02:29 Uhr
Ende: 20.01.2022 17:55 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

20.01.2022 02:29 Uhr - 20.01.2022 17:55 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 926,00 Min
20.01.2022 17:55 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Netzengpass vorgelagerter Netzbetreiber / UW Breuna Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert

EEG Anlagennummer:

700036663
265000010433
255000003043
700016421
700033649

EEG Anlagenschlüssel:

E2056801100000000000001815200001