

Kassel, 30.01.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220130_019
Bereich: Umspannwerk UW BREUNA
Beginn: 29.01.2022 07:14 Uhr
Ende: 30.01.2022 01:37 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

29.01.2022 07:14 Uhr - 30.01.2022 01:37 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 1103,00 Min
30.01.2022 01:37 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Netzengpass vorgelagerter Netzbetreiber/ UW Breuna Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

EEG Anlagennummer:

700036663
265000010433
255000003043
700016421
700033649

EEG Anlagenschlüssel:

E20568011000000000000001815200001