

Kassel, 02.02.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220202_029
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 01.02.2022 11:45 Uhr
Ende: 01.02.2022 23:31 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

01.02.2022 11:45 Uhr - 01.02.2022 23:31 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 706,00 Min
01.02.2022 23:31 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz Trafo 102

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

EEG Anlagennummer:

700044488
255000078137
700036408
700042687

EEG Anlagenschlüssel: