

Kassel, 25.04.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220425_096
Bereich: Umspannwerk UW BREUNA
Beginn: 24.04.2022 11:23 Uhr
Ende: 24.04.2022 17:34 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

24.04.2022 11:23 Uhr - 24.04.2022 17:34 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 371,00 Min
24.04.2022 17:34 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Breuna Trafo 101

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

EEG Anlagennummer:

700036663
265000010433
255000003043
700016421
700033649
700000760

EEG Anlagenschlüssel:

E20568011000000000000001815200001