

Kassel, 03.05.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220503_106
Bereich: Umspannwerk Uslar
Beginn: 02.05.2022 10:40 Uhr
Ende: 02.05.2022 17:30 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

02.05.2022 10:40 Uhr - 02.05.2022 10:46 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 6,00 Min
02.05.2022 10:46 Uhr - 02.05.2022 17:30 Uhr von 60% auf 0% Dauer: 404,00 Min
02.05.2022 17:30 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Photovoltaikanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Die Maßnahme wurde am 21. April 2022 mit ENM20220421_086 angekündigt.

EEG Anlagenummer:

700003249

EEG Anlagenschlüssel: