

Kassel, 20.06.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220620_130
Bereich: Umspannwerk UW DRAMMETAL
Beginn: 20.06.2022 08:05 Uhr
Ende: 20.06.2022 11:48 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

20.06.2022 08:05 Uhr - 20.06.2022 11:48 Uhr von 100% auf 30% Dauer: 222,00 Min
20.06.2022 11:48 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Die Maßnahme wurde am 13. Juni 2022 mit ENM20220613_129 angekündigt.

EEG Anlagenummer:

700037762

700029258

EEG Anlagenschlüssel: