

Kassel, 26.09.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20220926_165
Bereich: Umspannwerk Ottrau
Beginn: 08.09.2022 12:26 Uhr
Ende: 08.09.2022 13:32 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

08.09.2022 12:26 Uhr - 08.09.2022 13:32 Uhr von 100% auf 30% Dauer: 66,00 Min
08.09.2022 13:32 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage

Ursache:

Netzengpass (RD 2.0 Maßnahme) EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

EEG Anlagenummer:

RD-ID: C1001011536

EEG Anlagenschlüssel: