

Kassel, 06.10.2022

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Michael Steisel

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20221006_167
Bereich: Umspannwerk Aula
Beginn: 26.09.2022 10:49 Uhr
Ende:

Status: erledigt

Ablauf:

26.09.2022 10:49 Uhr - 26.09.2022 10:52 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 3,00 Min
26.09.2022 10:52 Uhr - 30.09.2022 23:59 Uhr von 60% auf 30% Dauer: 6547,00 Min
30.09.2022 23:59 Uhr von 30% auf 30% Dauer: 0,00 Min

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage

Ursache:

Netzengpass (RD 2.0 Maßnahme) EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Anfordernder Netzbetreiber: EAM Netz

Die Maßnahme wurde am 19. September 2022 mit ENM20220919_158 ange-

kündigt.

EEG Anlagenummer:

SR-IDs: C1001000399 / C1001000373 / C1001000406 / C1001000414 /
C1001014118 / C1001000422

EEG Anlagenschlüssel: