

Kassel, 13.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230313_026
Bereich: Umspannwerk Breuna
Beginn: 10.03.2023 21:37 Uhr
Ende: 10.03.2023 22:19 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

10.03.2023 21:37 Uhr - 10.03.2023 22:19 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 42,00 Min
10.03.2023 22:19 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Breuna Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagennummer:

Regelung der Anlagen per Rundsteuerbefehl

EEG Anlagenschlüssel: