

Kassel, 13.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230313_034
Bereich: Umspannwerk Hofgeismar
Beginn: 11.03.2023 00:43 Uhr
Ende: 11.03.2023 01:26 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

11.03.2023 00:43 Uhr - 11.03.2023 01:26 Uhr von 100% auf 60% Dauer: 43,00 Min
11.03.2023 01:26 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Hofgeismar Trafo 101

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber /
finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilan-
ziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfor-
dernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung
mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagenummer:

SR-ID: C1001007155 / C1001014374 / C1001013508 / C1001013524 /
C1001009789 / C1001014366 / C1001013483 / C1001013590 / C1001013475 /
C1001013615 / C1001013607 / C1001013665 / C1001014134 / C1001013558 /
C1001013540 / C1001013566 / C1001006058 / C1001013649 / C1001006040 /
C1001013623 / C1001013631

EEG Anlagenschlüssel: