

Kassel, 22.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230322_042
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 22.03.2023 10:23 Uhr
Ende: 22.03.2023 13:29 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

22.03.2023 10:23 Uhr - 22.03.2023 13:29 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 186,00 Min
22.03.2023 13:29 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz Trafo 121

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber / finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilanziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfordernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagennummer:

C1001007303-C1001007270-C1001007262-C1001007296-C1001007288

EEG Anlagenschlüssel: