

Kassel, 27.03.2023

EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
www.EAM-Netz.de

Netzsteuerung

eisman-netzleitstelle
@EAM-Netz.de

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Hans-Hinrich Schriever

Geschäftsführer:
Dr. Sebastian Breker
Jörg Hartmann

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608

Einsatzbericht Redispatch 2.0

Einsatz-Nummer: ENM20230327_061
Bereich: Umspannwerk Borgholz
Beginn: 24.03.2023 13:24 Uhr
Ende: 24.03.2023 15:07 Uhr

Status: erledigt

Ablauf:

24.03.2023 13:24 Uhr - 24.03.2023 15:07 Uhr von 100% auf 0% Dauer: 103,00 Min
24.03.2023 15:07 Uhr zurück auf 100%

Einspeisegruppe:

Windenergieanlage, Photovoltaikanlage, Sonstige

Ursache:

Systembilanzproblem EEG

Überlastete Betriebsmittel:

Besonderheiten/Bemerkungen:

UW Borgholz Trafo 103

Im Zuge des Eingriffs wurden zusätzlich EEG-Anlagen <1MW per TRA- Rundsteuerung reduziert.

Für Weiterberechnungen von Entschädigungszahlungen an Anlagenbetreiber / finanzielle Kompensation des BKV (des Lieferanten) für den nicht erfolgten bilanziellen Ausgleich in Folge von Abrufen wenden Sie sich bitte direkt an den anfordernden Netzbetreiber dieses Abrufes (siehe unten) bzw. gehen in Abstimmung mit diesem.

Anfordernder Netzbetreiber: Avacon

EEG Anlagennummer:

C1001006727-C1001006743-C1001006678-C1001006769-C1001006751-
C1001007006

EEG Anlagenschlüssel: